

Tisztelt Ajánlattevők!

A Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal Menekültügyi Őrzött Befogadó Központ ajánlatkérő a „**A kiskunhalasi telephely területén áramfejlesztő berendezés megvalósítása**” tárgyú közbeszerzési eljárásban a Kbt. 56. §-a alapján az alábbi kiegészítő tájékoztatást nyújtja.

Kérdés:

A műszaki leírásban a következő szerepel:

„1000kVA standby teljesítményű dízel áramfejlesztő moduláris ISO 40 lábas konténerbe építve”. Ajánlatkérő kizárólag ISO 40 lábas konténeret fogad el vagy elfogadhatónak tartja az aggregátor gyártó által készített méretezett, saját, zajcsillapított tokozást is? Az aggregátor az alábbi tanusítványokkal rendelkezik.

Machinery directive 2006/42/WE

Low voltage directive 2006/95/WE

EC directive 2004/108/WE

Noise directive 2000/14/WE

Emission directive 97/68/WE

ISO 8528-1/2005, PN-ISO 8528-5/2005

PN-EN 12601

PN-EN 60204-1

Válasz:

A műszaki leírás szerint (7-8. old) a gépegyeségek elhelyezése - moduláris szabvány 40 lábas konténerben történik, méretei (hxsxzm): 12192x2438x2591mm, hang- és hőszigeteléssel ellátva, minimum 100mm vastagságban; a konténer szigetelése minimum 100mm vastag, 100kg/m³ sűrűségű közetgyapot, horganyzott perforált acéllemez borítással a belső oldalon (minimum 1mm vastagságban); a padló ugyanilyen rétegrenddel, csúszásgátló bevonattal ellátva; zajszint: max. 70dB@7m; szervizajtók a konténer hosszabbik oldalán: mindkét hosszú oldalon legalább 2 db, vésznyitóval ellátott, különböző kulcsokkal zárható ajtó; a kipufogódob a konténerbe építve, a motorhoz flexibilis idomokkal rögzítve, mindkét motornak külön kipufogója van; a konténeret úgy kell megtervezni, hogy könnyen szétszerelhető legyen egy későbbi felújítás, nagyobb javítás elvégzésekor, a konténerben 24V/230V biztonsági világítást kell felszerelni, valamint legalább 3 db 230V csatlakozó aljzatot kell létesíteni.

Az ajánlatkérő álláspontja szerint a kérdésben foglaltak teljesülése esetén aggregátor tokozására egyedi megoldásra lenne szükség és így kellene megoldani az egyéb kiszolgáló egységek (üzemanyagtartály) elhelyezését is. Viszont ebben az esetben az egyedi méreteknél megfelelően módosítani kellene az alapozási terveket, és ez maga után vonná a kerítés és az út áttervezését is.

Az ajánlatkérő álláspontja szerint az ilyen fokú módosítás azt jelentené, hogy az ajánlattevő ajánlata nem felel meg a felhívás, és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak.

A fentiek értelmében az ajánlatkérő nem fogad el a műszaki leírásban foglaltaktól eltérő méretezést és egyéb megoldások alkalmazását.

Békéscsaba, 2017. 10. 16.

Tisztelettel:

Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal
Menekültügyi Örzött Befogadó Központ
ajánlatkérő képviselő



Dr. Kallai Sándor
felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadó
5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 13.
Lajstromszám: 00577